



**DYREKTOR**

**dr Krzysztof Niemczuk**

*Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  
filtrów powietrza z dostawą do Zduńskiej Woli*

znak sprawy DG-2501/25947/2684/11

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/25947/2827/11

**2011/12/16**

### **WYJAŚNIENIA nr 1 do siwz**

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

FILTR KIESZENIOWY 287x592x550 F9/EU9 -4 kieszenie ; ile ma być zamontowanych kieszeni?; Z jakiego materiału ma być wykonana ramka w filtrze (metal czy tworzywo-plastik)? **4 kieszenie, ramka metalowa o grubości 25mm**

2 FILTR KIESZENIOWY 592x592x550 F9/EU9 -8 kieszenie; Ile ma być zamontowanych kieszeni?; Z jakiego materiału ma być wykonana ramka w filtrze (metal czy tworzywo-plastik)? **8 kieszeni ramka metalowa o grubości 25mm**

3 FILTR KIESZENIOWY 630x320x600 F9/EU9 - 8 kieszenie; Ile ma być zamontowanych kieszeni?; Z jakiego materiału ma być wykonana ramka w filtrze (metal czy tworzywo-plastik)? **8 kieszeni ramka metalowa o grubości 25 mm**

4 FILTR KIESZENIOWY 940x320x600/EU9 -10 kieszeni; Ile ma być zamontowanych kieszeni?; Z jakiego materiału ma być wykonana ramka w filtrze (metal czy tworzywo-plastik)? **10 kieszeni ramka metalowa o grubości 25 mm**

5 FILTR KIESZENIOWY KX6/11/500/940x320x500/F6 - 10 kieszeni ; ile ma być zamontowanych kieszeni?; Z jakiego materiału ma być wykonana ramka w filtrze (metal czy tworzywo-plastik)? **10 kieszeni ramka metalowa o grubości 25 mm**

6 FILTR POWIETRZA 287/592/100 EU5- z jakiego materiału ma być wykonana ramka w filtrze (metal czy tworzywo-plastik)?; Ile siatek ma być zamontowanych w filtrze (1 czy 2)? **1 siatka w filtrze ramka metalowa**

7 FILTR POWIETRZA 592/592/100 EU5- z jakiego materiału ma być wykonana ramka w filtrze (metal czy tworzywo-plastik)?; Ile siatek ma być zamontowanych w filtrze (1

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

<http://www.piwet.pulawy.pl>

[sekretariat@piwet.pulawy.pl](mailto:sekretariat@piwet.pulawy.pl)

tel. +48 81 889 32 65

faks +48 81 887 71 00

czy 2 ? ramka metalowa jedna siatka w filtrze

8 FILTR POWIETRZA 610/610/49 EU5- z jakiego materiału ma być wykonana ramka w filtrze (metal czy tworzywo-plastik)?; Ile siatek ma być zamontowanych w filtrze (1 czy 2 ? ramka metalowa jedna siatka w filtrze

9 FILTR POWIETRZA 630/320/100 EU5 -z jakiego materiału ma być wykonana ramka w filtrze (metal czy tworzywo-plastik)?; ile siatek ma być zamontowanych w filtrze (1 czy 2 )? ramka metalowa jedna siatka w filtrze

10 FILTR POWIETRZA 940/320/100 EU5 -z jakiego materiału ma być wykonana ramka w filtrze (metal czy tworzywo-plastik)?; ile siatek ma być zamontowanych w filtrze (1 czy 2 )? **Ramka metalowa jedna siatka w filtrze**