



**PAŃSTWOWY
WETERYNARYJNY**

INSTYTUT

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



DYREKTOR

dr Krzysztof Niemczuk

*Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
filtrów powietrza*

znak sprawy DG-2501/25947/2684/11

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/25947/2837/11

2011/12/19

Wyjaśnienia nr 2

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie 1

Filtry kieszeniowe mogą być wykonane w ramach ze stali ocynkowanej lub tworzywa (szer 20mm lub 25mm). Prosimy o dokonanie wyboru materiału oraz szerokość ramki jaka miała być zastosowana.

Odp. Stal ocynkowana, szerokość ramki 25 mm

Pytanie 2

Prosimy o sprecyzowanie czy wymiary filtrów zapisane są w następującej kolejności: szerokość x wysokość x głębokość (filtry kieszeniowe)/ szerokość ramy (filtry kasetonowe)

Odp. Tak taka jest kolejność

Pytanie 3

Prosimy o podanie ilości kieszeni w przypadku wyszczególnionych filtrów kieszeniowych.

1 FILTR KIESZENIOWY 287x592x550 F9/EU9 - 4 kieszenie,ramka metalowa o szerokości 25 mm

2 FILTR KIESZENIOWY 592x592x550 F9/EU9 - 8 kieszeni,ramka metalowa o szerokości 25 mm

3 FILTR KIESZENIOWY 630x320x600 F9/EU9 - 8 kieszeni,ramka metalowa o szerokości 25 mm

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>
sekretariat@piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00

4 FILTR KIESZENIOWY 940x320x600/EU9 -10 kieszeni,ramka metalowa o szerokości 25 mm

5 FILTR KIESZENIOWY KX6/11/500/940x320x500/F6 - 10 kieszeni,ramka metalowa o szerokości 25 mm

6 FILTR POWIETRZA 287/592/100 EU5- ramka metalowa, jedna siatka w filtrze

7 FILTR POWIETRZA 592/592/100 EU5- ramka metalowa, jedna siatka w filtrze

8 FILTR POWIETRZA 610/610/49 EU5- ramka metalowa, jedna siatka w filtrze

9 FILTR POWIETRZA 630/320/100 EU5 - ramka metalowa, jedna siatka w filtrze

10 FILTR POWIETRZA 940/320/100 EU5 - ramka metalowa, jedna siatka w filtrze