

Załącznik nr 1

Harmonogram wraz z zakresem prac dla poszczególnych przeglądów

Urządzenie: GA11 Sprężarka – szt. 2	Dostępne przeglądy					
		Przeгляд 1	Przeгляд 2		Przeгляд 3	
Numer seryjny: AII156734						
Czynności :		4000	8000			
czyszczenie obudowy filtra powietrza		X	X		X	
reset zab. presostatów i sterowników		X	X		X	
kontrola sekw.(instal.wielosprezarkowe)		X	X		X	
kontrola funkcj.wskazników/sterownika		X	X		X	
kontrola działania zaworu nadmiarowego		X	X		X	
test wyłączników temperaturowych		X	X		X	
kontrola lamp sygnalizacyjnych/ostrzeżeń		X	X		X	
kontrola smar.silnika/nastawy wyl.przec.		X	X		X	
kontrola wycieków oleju,wody,powietrza		X	X		X	
kontrola pasów		X	X		X	
kontrola połączeń mechanicznych		X	X		X	
kontrola działania układu regulacji		X	X		X	
kontrola podzespołów elektrycznych		X	X		X	
czyszczenie sprężarki		X	X		X	
czyszczenie kondensera		X	X		X	
kontrola ew.nieszcz.układu freonowego		X	X		X	
kontrola pkt.rosy i działania wskaźników		X	X		X	
kontrola działania wyl. różnicowego		X	X		X	
kontrola/czyszczenie odwadniacza(y)		X	X		X	
wymiana filtra powietrza na ssaniu		X	X		X	
czyszczenie osadnika wilgoci		X	X		X	
wymiana oleju sprężarkowego		X	X		X	
kontrola działania chłodnicy końcowej		X	X		X	
wymiana separatora olej/powietrze		X	X		X	
wymiana filtra oleju		X	X		X	
wymiana części.zest rem.odwadniacza*			X		X	
wymiana cz. zest rem zaworu odciążenia*			X		X	
wymiana uszczelnienia wału					X	
kontrola działania odwadniacza		X	X		X	
kontrola poziomu oleju		X	X		X	
kontrola czyst. chłodnic:oleju, końcowej		X	X		X	
czyszczenie bloku chłodnic					X	
kontrola piasty/łopatek went.chłodzącego		X	X		X	
kontrola przepływu pow.chłodzącego		X	X		X	
wymiana pasów napędowych					X	
wymiana elementu sprężającego					X	
wymiana uszczelnienia wału głównego					X	
wymiana tulei pod uszczelnieniem wału głównego					X	
wymiana części zestawu serwisowego zaworu wlotowego					X	
wymiana części zestawu serwisowego zaworu minimalnego ciśnienia					X	
wymiana zaworu elektromagnetycznego					X	
wymiana amortyzatorów					X	
wymiana łożysk silnika głównego					X	
czyszczenie chłodnic					X	
kontrola pracy demontowanych podzespołów , pomiar temperatur , prądów i					X	

Urządzenie: OSC95 Separator Oleju szt. 1	Dostępne przeglądy						
Numer seryjny: API004742			Przeгляд 1				
Czynności :			8000				
czyszczenie obudowy filtra			x				
wym. filtra wst.i filtra			x				
wymiana tłumika i dyfuzora			x				

Urządzenie: CD60 osuszacz powietrza szt. 1	Dostępne przeglądy						
Numer seryjny: AII811809	Przeгляд 1						
Czynności :	4000						
kontrola	x						
kontrola pkt.rosy i działania wskaźników	x						
kontrola cyklu regeneracji	x						
kontrola spadku ciśnienia	x						

Urządzenie: SF4 10barFFPM2K1V3Y sprężarka bezolejowa- szt. 1	Dostępne przeglądy						
Numer seryjny: API718038		Przeгляд 1	Przeгляд 2				
Czynności :		2500	5000				
kontrola		x	x				
smarowanie łożysk spirali nieruchomej			x				
smarowanie łożysk na mimosrodach			x				
czyszczenie sprężarki		x	x				
wymiana membrany zaw. odc. lub uszcz. warg			x				
kontrola zaw. bezp. i wyłączników		x	x				
Wymiana filtr(ów) powietrza na ssaniu		x	x				
czyszczenie osadnika wilgoci		x	x				
kontrola podzespołów elektrycznych		x	x				
kontrola/czyszczenie odwadniacza(y)		x	x				
kontrola osadnika wilgoci		x	x				
wymiana pasa(ów)			x				