



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

Uczestnicy postępowania na dostawę i montaż galanterii łazienkowej, oświetlenia, dekoracji łóżek i okien, pościeli do budynków WCKP PIWet-PIB, znak sprawy DG-2501/7332/1140/11

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/7332/1169/11

2011/04/29

WYJAŚNIENIA nr 5 do siwz

Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści siwz na dostawę i montaż galanterii łazienkowej, oświetlenia, dekoracji łóżek i okien, pościeli do budynków WCKP PIWet-PIB. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1/Poz. 1/1

telefon analogowy przewodowy, „...przyłączenia do systemu poprzez wtyk RJ-45”, prosimy o informację czy nie ma to być wtyk rj-11 stosowany powszechnie w telefonach tego typu, informuję iż po konsultacji z producentami telefonów istnieje możliwość zastosowania przejścia z RJ-11 na RJ-45 jednakże może to uniemożliwić poprawność działania. **Odpowiedź:** *Przewód do podłączenia telefonu od strony telefonu ma mieć wtyk RJ-11, natomiast z drugiej strony, czyli podłączenie do gniazda, wtyk RJ-45.*