

***Opis ogólny wymagań zamawiającego dot.
usługi przeglądu i pomiaru rozkładu temperatur w urządzeniach chłodniczych***

Przedmiotem postępowania jest usługa przeglądu i pomiaru rozkładu temperatur w urządzeniach chłodniczych .

Usługa będzie wykonywana zgodnie z harmonogramem podanym w załączniku nr 1.

Podstawa wykonania usługi będzie zgłoszenie zamawiającego przesłane faxem. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzgodnienie dokładnego terminu wykonania usługi z Sekcją Remontową PIWet-PIB, jednak nie później niż 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia.

Wykaz czynności serwisowych składających się na przedmiot zamówienia:

- oględziny zewnętrzne
- sprawdzenie stanu uszczelek
- sprawdzenie zamków zamknięć i blokad itp.
- sprawdzenie stanu izolacji
- sprawdzenie stanu komór chłodzących
- sprawdzenie działania układów sterujących (termostat itp.)
- sprawdzenie stanu agregatu
- pomiar rozkładu temperatury (min. 10 punktów pomiarowych w komorze chłodniczej + cena za każdy dodatkowy punkt pomiarowy)
- dokumentacja powykonawcza ,potwierdzona świadectwem wzorcowania lub sprawdzenia .