

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż indywidualnych oszczędnych w technologii inwerterowej układów chłodzących pomieszczenia laboratoryjne (aparaturowe 1-018, 1-017) i biurowe (1, 2, 3).

Warunki konieczne do spełnienia przez wykonawcę przy oferowaniu urządzeń:

- klimatyzatory typu split/multi z technologią inwerterową o wydajności chłodniczej zgodnej z projektem
- klimatyzatory o współczynniku efektywności EER nie mniejszej niż w projekcie
- czynniki chłodniczy R410A
- wymagane jest minimum cztery prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej
- poziom głośności jedn. wewnętrznej w trybie cichym max. 30 dB(A)
- gwarancja 5 lat
- w trakcie okresu gwarancyjnego wykonywanie corocznie przeglądów gwarancyjnych bezpłatnie (ilość przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta)
- wymagane jest aby wszystkie nowe urządzenia posiadały aktualny certyfikat EUROVENT lub równoważny.
- zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez wykwalifikowany serwis z autoryzacją producenta

Załączniki:

1a- Projekt budowlany wykonawczy – klimatyzacja miejscowa

1b – rys. 1

1c – rys. 2

1d – rys. 3