

### **Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kolumny schładzacza spalin będącego elementem systemu nawilżania spalin instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych PIWet-PIB w Puławach przy al. Partyzantów 57.
2. Wspólny słownik zamówień (CPV)  
45311200-2 – roboty remontowe i renowacyjne
3. Zakres przewidywanych prac  
Inwentaryzacja istniejącego urządzenia, ponieważ brak jest jego dokumentacji  
Wykonanie projektu warsztatowego z uwzględnieniem uwag Użytkownika oraz zastosowaniem właściwych materiałów i technologii spawania (WPS)  
Pasywacja urządzenia po wyprodukowaniu  
Transport na miejsce montażu  
Demontaż starego schładzacza spalin oraz niezbędnych instalacji towarzyszących  
Montaż nowego schładzacza spalin oraz niezbędnych instalacji towarzyszących  
Wykonanie izolacji termicznej po zamontowaniu nowego schładzacza  
Naprawa izolacji termicznej na poziomym odcinku kanału spalinowego przy schładzaczu spalin  
Zabezpieczenie posadzki przed zniszczeniem na etapie wykonywania prac
4. Istotne warunki w zakresie wykonywania prac
  - Termin wykonania prac 27.12.2014
  - Przed złożeniem oferty należy dokonać oględzin przeznaczonego do wymiany schładzacza spalin i uzyskanie pisemnego poświadczenia zamawiającego z przeprowadzonych oględzin, które należy dołączyć do oferty.
  - Wykonawca przy wykonywaniu schładzacza uwzględni następujące uwagi użytkownika:
    - zmiana lokalizacji wjazdu rewizyjnego
    - wykonanie przyłączy dysz zraszacza umożliwiające ich szybki demontaż
5. Zalecany materiał z którego ma zostać wykonany schładzacz spalin – stal o grubości 8 mm w gatunku 316L.
6. Materiały konieczne do wykonania zleconych prac będą kupione i dostarczone przez Wykonawcę
7. Prace muszą być wykonywane w sposób nie zakłócający funkcjonowania zakładu PIWet-PIB.
8. Na wykonane prace wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji.

9. Wykonawca jest obowiązany do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, P.Poż i Prawa Budowlanego.
10. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z późn. zm.). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe.
11. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Robót oraz potwierdzenie skuteczności wygaszacza po przeprowadzeniu na koszt Użytkownika badań emisyjnych prowadzonych przez laboratorium akredytowane.