

*Uczestnicy postępowania na wykonanie renowacji posadzki
Znak sprawy DZ-2501/515/14*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/515/14/2

2014/12/15

WYJAŚNIENIA nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu na **wykonanie renowacji posadzki w laboratorium na terenie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 7 w łącznej ilości 230 m.kw.** wpłynęły zapytania ze strony wykonawców dot. przedmiotu zamówienia. Poniżej ich treść oraz odpowiedzi:

Treść pytania: Proszę o informację dotyczące zapytania związanego z renowacją posadzek w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli:

- czy obecnie posadzka jest żywiczna
- czy posiada izolację poziomą
- rodzaj systemu żywicznego
- grubość systemu żywicznego
- system zasypowy(antypoślizgowy) czy gładki
- kolorystyka żywicy
- czy cokoły mają być w postaci wyoblen (wymiary) czy malowane
- na co ma być odporna posadzka?

Odpowiedź:

- posadzka jest żywiczna
- nie posiada izolacji poziomej
- rodzaj systemu żywicznego nieznany
- grubość systemu żywicznego nieznana
- system zasypowy gładki
- żywica w kolorze zielonym RAL 6017
- cokoły w postaci wyoblen 7-10 cm wysokości
- posadzka musi być odporna na promienie UV i środki dezynfekcyjne - chemiczne

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej

Jednocześnie zmianie ulega termin przesyłania ofert: 17.12.2014 r. do godz. 12.00