



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

KNO

Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania na zakup i montaż klimatyzatorów w
budynku PIWet-PIB
Znak sprawy DZ-2501/170/16*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/170/16/1

2016/05/25

ZAPYTANIE OFERTOWE

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na **dobór, zakup i montaż wraz z uruchomieniem klimatyzatorów w układzie multi split w następującym zestawie: 2 jednostki wewnętrzne, 1 jednostka zewnętrzna w pomieszczeniach Centralnego Punktu Przyjęć prób oraz klimatyzatora w pomieszczeniu 1-047 i klimatyzatora w pomieszczeniu Laboratorium Diagnostyki Serologicznej**

Opis przedmiotu zamówienia:

Centralny Punkt Przyjęć Prób

1. Dobór, zakup i montaż wraz z uruchomieniem układu multi split w zestawie: 2 jednostki wewnętrzne, 1 jednostka zewnętrzna.
2. Jednostka wewnętrzna mocowana na ścianie, każda o mocy 5 kW.
3. Jednostka zewnętrzna moc 10kW, mocowanie na konstrukcji do kostki brukowej. Konstrukcje wykona wykonawca.
4. Całkowita długość przewodów chłodniczych 60m. Przewody chłodnicze układać w listwach instalacyjnych.
5. Zasilenie w energię elektryczną jednostki zewnętrznej wykona Instytut, natomiast połączenia elektryczne między jednostką zewnętrzną a wewnętrznymi wykona wykonawca.
6. Wykonawca przed montażem klimatyzatorów powinien zapoznać się z miejscem montażu klimatyzatorów.
7. Wszystkie użyte elementy muszą być fabrycznie nowe.
8. Wymagana gwarancja oraz rękojmia na wykonane prace i urządzenia – minimum 36 miesięcy liczona od dnia bezusterkowego odbioru robót. W okresie gwarancji wymagane nieodpłatne przeglądy (materiały, robocizna i dojazd).

Pomieszczenie 1-047:

1. Dobór, zakup i montaż z uruchomieniem klimatyzatora w pomieszczeniu 1-047.

al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl



OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome

2. Pomieszczenie o powierzchni 20m², kubaturze 56m³. Jedno okno od wschodu nie otwierane. W pomieszczeniu urządzenia wytwarzające ciepło. Projektowany klimatyzator z inwerterem o mocy chłodniczej 3,5 kW.
3. Całkowita długość przewodów chłodniczych 30m. Przewody chłodnicze prowadzić nad stropem podwieszonym. Należy wykonać przejście przez strop grubości 30cm i wyprowadzić przewody na piętro techniczne. Jednostka wewnętrzna mocowana do ściany, jednostka zewnętrzna na piętrze technicznym na konstrukcji, konstrukcja wykonana przez wykonawcę.
4. Zasilanie w energię elektryczną jednostki zewnętrznej wykona Instytut , natomiast połączenie elektryczne między jednostka zewnętrzna, a wewnętrzną wykona wykonawca.
5. Wykonawca przed montażem klimatyzatora powinien zapoznać się z miejscem montażu klimatyzatora.
6. Wszystkie użyte elementy muszą być fabrycznie nowe.
7. Wymagana gwarancja oraz rękojmia na wykonane prace i urządzenia – minimum 36 miesięcy liczona od dnia bezusterkowego odbioru robót. W okresie gwarancji wymagane nieodpłatne przeglądy (materiały, robocizna i dojazd).

Pomieszczenie Laboratorium Diagnostyki Serologicznej:

1. Dobór, zakup, demontaz starego i montaż z uruchomieniem klimatyzatora.
2. Montaż nowego klimatyzatora z inwerterem na miejsce starego klimatyzatora ściennego Fuji Electric RS-12U/RO-12U. Parametry nowego klimatyzatora takie jak starego.
3. Jednostka wewnętrzna mocowana na ścianie, jednostka zewnętrzna mocowana na obecnej konstrukcji.
4. Całkowita długość przewodów chłodniczych 12m, przewody układać w listwach instalacyjnych.
5. Zasilanie w energię elektryczną obu jednostek- wykorzystać obecne zasilanie.
6. Wszystkie użyte elementy muszą być fabrycznie nowe.
7. Wymagana gwarancja oraz rękojmia na wykonane prace i urządzenia – minimum 36 miesięcy liczona od dnia bezusterkowego odbioru robót. W okresie gwarancji wymagane nieodpłatne przeglądy (materiały, robocizna i dojazd).

Termin wykonania przedmiotu umowy

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania stawiane wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na doborze, zakupie, montażu i uruchomieniu klimatyzacji (wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat w sposób należyty minimum 4 prace o wartości minimum 15.000,00 zł. brutto) wraz z potwierdzeniem, że prace te zostały wykonane w sposób należyty

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Warunki płatności:

100% wynagrodzenia - po wykonaniu całości prac potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

– cena – 80%,

- długość okresu gwarancji – 20%

Według poniższego wzoru: $W = W_{pc} + W_{pg}$

Gdzie:

W_{pc} - wartość punktowa w kryterium ceny

W_{pg} – wartość punktowa w kryterium długość okresu gwarancji

W_{pc} = najniższa cena/cena oferty badanej x 80% x 100 pkt.

W_{pg} = długość okresu gwarancji w ofercie badanej/najdłuższa gwarancja spośród złożonych ofert x 20% x 100 pkt.

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów są:

Mgr Agata Wawer, mgr Aneta Kruk – tel. 081/889 31 00,

W sprawie wizji prosimy o kontakt z Panem Zbigniewem Liskiem tel. 081/889 31 34.

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej staranności oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.

Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Ofertę zawierającą:

- formularz ofertowy wg załączonego druku,

- formularz służący wykazaniu doświadczenia wykonawcy,

- oświadczenie wykonawcy

- stosowne pełnomocnictwo(a) –w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

należy przesłać nie później niż do dnia 02.06.2016 r. do godz. 14.00 na adres:

Państwowy Instytut Badawczy– Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy lub mail'em: przetargi@piwet.pulawy.pl