



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

konserwatorium naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania na zakup i montaż klimatyzatorów w
budynku PIWet-PIB
Znak sprawy DZ-2501/369/16*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/369/16/2

2016/11/09

WYJAŚNIENIA NR 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w prowadzonym postępowaniu na **dobór, zakup i montaż wraz z uruchomieniem klimatyzatorów w na pierwszym piętrze segmentu C w budynku laboratoryjnym Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego wpłynęły zapytania ze strony wykonawców.

Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1

1. Czy stropy są przegrodami oddzielenia pożarowego? **Odpowiedź:** Stropy są przegrodami oddzielenia pożarowego.

Pytanie nr 2

2. Jakiej konstrukcji jest dach, czym jest kryty oraz przybliżony spadek dachu? **Odpowiedź:** Dach – płyta dachowa żelbetowa, pokrycie papą zgrzewalną, spadek około 5%.

Pytanie nr 3

3. Czy można zrobić wizję lokalną? **Odpowiedź:** Wizja lokalna wskazana. W sprawie wizji prosimy o kontakt z Panem Zbigniewem Liskiem tel. 081/889 31 34.

