



# PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy  
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe  
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

**DYREKTOR**  
**dr hab. Krzysztof Niemczuk**  
**profesor nadzwyczajny**

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie  
przeглядów konserwacyjnych systemów sygnalizacji  
pożarów w obiektach PIWet-PIB w Puławach

Wasze pismo z dnia:    Znak:

Nasz znak:  
DZ-2501/286/17

Data:  
2017.10.30

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARÓW W OBIEKTACH PIWET-PIB PUŁAWY

1. Państwowy Instytut Laboratoryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywne wykonywanie przeglądów konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

### 3. ZAMAWIAJĄCY:

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350, e-mail: [przetargi@piwet.pulawy.pl](mailto:przetargi@piwet.pulawy.pl)

### 4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.

Wykaz zainstalowanych urządzeń, objętych niniejszym zamówieniem zawarty jest w załączniku nr 1: „Wykaz elementów systemu sygnalizacji pożaru”.

Harmonogram przeglądów konserwacyjnych ujęty jest w załączniku nr 2: „Harmonogram przeglądów konserwacyjnych”.

Zakres świadczonych usług w zakresie przeglądu konserwacyjnego systemu sygnalizacji pożaru jest następujący:



OIE Reference Laboratory for  
Classical swine fever  
Enzootic bovine leucosis  
Porcine reproductive and respiratory syndrome  
Q fever

al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>  
tel. +48 81 889 32 65  
faks +48 81 887 71 00  
[sekretariat@piwet.pulawy.pl](mailto:sekretariat@piwet.pulawy.pl)

#### Zakres przeglądu pełnego:

- sprawdzenie zapisów w książce eksploatacji i podjęcie wynikających z nich działań;
- sprawdzenie zdatności centrali pożarowej do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych np. sterowania wentylatorami, drzwiami ewakuacyjnymi, kontrolą dostępu;
- zadymienie wszystkich czujek systemu, zapewniające sprawdzenie poprawności ich działania;
- sprawdzenie działania zainstalowanych następujących urządzeń: przycisków pożarowych, sygnalizatorów akustycznych, modułów liniowych sterujących i monitorujących;
- sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń;
- sprawdzenie stanu akumulatorów rezerwowych;

#### Zakres przeglądu skróconego:

- sprawdzenie zapisów w książce eksploatacji i podjęcie wynikających z nich działań;
- sprawdzenie maksymalnie 10% urządzeń systemu zapewniające sprawdzenie poprawności ich działania;
- sprawdzenie czy centrala prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze;

Wykonawca musi posiadać kwalifikacje do wykonywania konserwacji instalacji ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymaganiami prawa (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późn. zm., Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, z późn. zm., PKN-CEN/TS 54-14:2006 System sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.) – wykonawca musi posiadać autoryzację lub inny dokument poświadczający przeszkolenie u producenta.

#### **5. INFORMACJA O MOŻLIWOSCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

#### **6. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

#### **7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIA ICH DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:**

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3),
- 2) wypełniony i podpisany formularz cenowy (załącznik nr 4),

- 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, lub inny dokument, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy,
- 4) dokumenty poświadczające przeszkolenie u producenta urządzeń,
- 5) oświadczenie o posiadaniu urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5)

## **8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:**

Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:

- w postaci elektronicznej na adres [przetargi@piwet.pulawy.pl](mailto:przetargi@piwet.pulawy.pl),
- faksem (81 889 3350),
- pocztą, przesyłką kurierską,
- osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.

Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przysyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

## **9. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:**

mgr Agata Wawer, [przetargi@piwet.pulawy.pl](mailto:przetargi@piwet.pulawy.pl)  
tel. 81 889 3100, faks 81 889 3350

## **10. KRYTERIA OCENY OFERT:**

Kryterium: cena.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

## **11. WARUNKI PŁATNOŚCI:**

Wykonawca za wykonanie 1 przeglądu konserwacyjnego otrzyma wynagrodzenie wyliczone z podzielenia ceny ofertowej przez liczbę planowanych przeglądów.

Faktura VAT będzie płatna przelewem w terminie 21 dni od daty jej otrzymania wraz z załączoną kserokopią protokołu wykonania usługi po wykonaniu każdego z przeglądów.

## **12. ODRZUCENIE OFERT:**

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

## **13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:**

Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

- nie zostanie złożona żadna oferta;
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

#### **14. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zaklejonej kopercie na adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy z dopiskiem „**Oferta na wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru. DZ- 2501/286/17**”

**Ofertę należy złożyć do dnia 14.11.2017 r. do godziny 11:00.**

Załączniki:

- 1) Wykaz elementów systemu sygnalizacji pożaru,
- 2) Harmonogram przeglądów konserwacyjnych,
- 3) Formularz ofertowy,
- 4) Formularz cenowy,
- 5) Wzór oświadczenia o posiadaniu urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- 6) Wzór umowy.