

*Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia  
na dostawę filtrów wstępnych kasetonowych do central wentylacyjnych  
PIWet-PIB w Puławach, znak sprawy DZ-2501/102/17*

**Wasze pismo z dnia: Znak:**

**Nasz znak:**

DZ-2501/102/17/4

**Data:**

2017.03.30

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY nr 1

upublicznione na następującej stronie: [www.piwet.pulawy.pl](http://www.piwet.pulawy.pl) oraz [www.piwet.pulawy.pl/bip](http://www.piwet.pulawy.pl/bip)

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu nr DZ-2501/102/17 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę filtrów wstępnych kasetonowych do central wentylacyjnych PIWet-PIB w Puławach wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.

Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**


Chciałabym dopytać jaka ma być grubość ramy 48 czy 25mm?

Odpowiedź: Rama musi mieć 48mm.

**Pytanie nr 2:**

Czy mogłabym prosić o zdjęcia filtrów kasetonowych?

Odpowiedź: Zdjęcie podglądowe poniżej.



.....  
Podpis Kierownika Zamawiającego