



# PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy  
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe  
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

**DYREKTOR**  
**dr hab. Krzysztof Niemczuk**  
**profesor nadzwyczajny**

*Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia  
na dostawę filtrów wstępnych kasetonowych do central wentylacyjnych  
PIWet-PIB w Puławach, znak sprawy DZ-2501/102/17*

**Wasze pismo z dnia: Znak:**

**Nasz znak:**

DZ-2501/102/17/7

**Data:**

2017.03.31

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY nr 2

upublicznione na następującej stronie: [www.piwet.pulawy.pl](http://www.piwet.pulawy.pl) oraz [www.piwet.pulawy.pl/bip](http://www.piwet.pulawy.pl/bip)

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu nr DZ-2501/102/17 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę filtrów wstępnych kasetonowych do central wentylacyjnych PIWet-PIB w Puławach wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.

Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

Według standardów polskich producentów ramek PCV, grubość kołnierza wynosi 22 mm. Czy dopuszczają Państwo taką?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza filtry kasetonowe w ramie z kołnierzem o wymiarze 22mm.

.....  
Podpis Kierownika Zamawiającego