



Uwaga: Wszystkie rury odpowietrzające wykonać z materiału analogicznego do istniejącego czyli rur spawanych stalowych kwasoodpornych 316L/L o średnicy 42,40x2.00. Połączenia zaworów odcinających oraz filtrów wykonać w systemie kołnierzy i obejm np. Tridamp.

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ODPOWIETRZENIE
- PROJEKTOWANE TRASY ODPOWIETRZENIA

Ventix Projekty Pleń, Bonos Spółka Jawna ul. Staszica 20, 43-600 Jaworzno, tel./fax: (0-32) 753-03-08		str.	nr rys.
			W-1
TEMAT: Montaż filtrów świecowych na instalacji odpowietrzającej zlokalizowanej wewnątrz budynku Zakładu Pyszczycy w Zdunskiej Woli, przy ul. Wodnej 7			
Tytuł opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		Branża: INSTALACJE SANITARNE	
Tytuł opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		specjdl.	nr upr.
Projektował: inż. i nazwisko: mgr inż. Piotr Pleń		instal.	0077/03
mgr inż. Adam Głowacz		instal.	4350/12
			12.2016
TEMAT RYSUNKU: RZUT POMIESZCZENIA 155 – PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW			
			Skala: 1:50
			Format: A3
			podpis