



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Wasze pismo z dnia: Znak:

Nasz znak:
DZ-2501/320/18/1

Data:
2018.12.19

WYJAŚNIENIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, informuje że ze strony Wykonawców wpłynęło następujące pytanie:

Dotyczy zadania nr 2:

Bardzo proszę podać jaka grubość ramy ma być w filtrach kasetowych 48 mm czy 25 mm.

Bardzo proszę o podglądowe zdjęcie filtra kasetowego z zaznaczeniem kołnierza 25 mm o którym mowa w Państwa zapytaniu (zadanie nr 2).

ODPOWIEDZ:

Grubość ramki w filtrach kasetowych: 48 mm, a grubość kołnierza ramki: 22 mm.



OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever

al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl