



# PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy  
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe  
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

**DYREKTOR**  
**dr hab. Krzysztof Niemczuk**  
**profesor nadzwyczajny**

Wasze pismo z dnia:      Znak:

Nasz znak:  
DZ-2501/320/18

Data:  
2018.12.17

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do złożenia oferty cenowej na **dostawę filtrów** z podziałem na zadania do siedziby PIWet-PIB w Puławach.

2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).

### 3. ZAMAWIAJĄCY:

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350, e-mail: [przetargi@piwet.pulawy.pl](mailto:przetargi@piwet.pulawy.pl)

### 4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

#### Zadanie nr 1:

1. Filtr klasy F8 typ V-Q-95-610x610x60-1/GB ( firma: Camfil nr kat.: 23225282-01) – 25 szt.
2. Filtr klasy F8 V-Q-95-305x610x60-1/GB ( firma: Camfil nr kat.: 2322527001-01) – 25 szt.
3. worek PE FKV-1000&1250 Combox 250 800x1500 ( firma: Camfil nr kat.: 514001) – 50 szt.
4. Pierścień zaciskowy 340x7,50 70NBR ( firma: Camfil nr kat.: 450001) – 50 szt.

Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na produkty równoważne.

Oferowane produkty powinny spełniać następujące wymagania:

1. Filtry montowane w obudowach KSF firmy TROX.
2. Klasa filtra F9 wg. EN 759.
3. Szttywna ramka z MDF, uszczelka po stronie wlotu powietrza.
4. Materiał filtracyjny z włókna szklanego odpornego na wilgoć, odporność na temperaturę do 80 stopni.



OIE Reference Laboratory for  
Classical swine fever  
Enzootic bovine leucosis  
Porcine reproductive and respiratory syndrome  
Q fever

al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>  
tel. +48 81 889 32 65  
faks +48 81 887 71 00  
sekretariat@piwet.pulawy.pl

5. Przepływ nominalny dla dużego filtra 2380m<sup>3</sup>/h, mały filtr 1125m<sup>3</sup>/h.
6. Początkowa strata ciśnienia przy nominalnym przepływie 125Pa.
7. Worki serwisowe i pierścienie do worków bezpiecznej wymiany filtrów w obudowach bezpiecznych przystosowane do tych filtrów i obudów.
8. wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące.

### **Zadanie nr 2:**

#### **Filtry wstępne kasetonowe do central wentylacyjnych PIWet-PIB w Puławach:**

1. filtr kasetonowy G4 UltraKas 4 287x592x48 (obudowa PCV) (firma Ultramar) – 60 szt.
2. filtr kasetonowy G4 UltraKas 4 592x592x48 (obudowa PCV) (firma Ultramar) – 120 szt.

Oferowane produkty powinny spełniać następujące wymagania:

1. Klasa wg EN 779:2012: G4
2. Wymiary filtrów: 287x592x48- 60sztuk, 592x592x48-120 sztuk
3. Stopień filtracji: powyżej 90%
4. Skuteczność: 25-35%
5. Maksymalna temperatura pracy: 80C
6. Dopuszczalna wilgotność: poniżej 100%
7. Budowa: splisowana włóknina syntetyczna w ramce z tworzywa sztucznego, grubość kołnierza 25mm
8. Wydatek: mniejszy filtr 1200m<sup>3</sup>/h, większy filtr 2400m<sup>3</sup>/h
9. Opór początkowy:55 Pa

### **Zadanie nr 3:**

1. filtr kieszeniowy typ 287x592x590 – 25 szt.
2. filtr kieszeniowy typ 592x592x590 – 60 szt.

Oferowane produkty powinny spełniać następujące wymagania:

1. Typ: kieszeniowe, klasa F7 wg normy PN-EN 779:2012
2. Wymiary: 592x592x635, 287x592x635, 12 kieszeni
3. Rama plastikowa , tworzywo sztuczne nieszkodliwe dla środowiska przy spalaniu
4. Materiał filtracyjny włókno szklane, kieszenie szyte, przeszycia klejone
5. Gwarantowana minimalna skuteczność filtracji 60% dla cząstki 0,4 mikrona wg PN-EN 779:2012
6. Gwarantowane opory początkowe nie większe niż 100Pa dla przepływu nominalnego 3400m<sup>3</sup>/h dla filtra o wymiarze ramy 592x592.
7. Aktualny Certyfikat Euroventu.
8. W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków Zamawiający zwróci na koszt dostawcy zakupione filtry.

## **5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:**

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

## **6. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Termin wykonania zamówienia – do 4 tygodni od daty złożenia pisemnego zamówienia przez pracowników Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Zamówienia będą wysyłane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

## **7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIA ICH DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:**

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, uwzględniający koszty dostawy asortymentu do PIWet-PIB w Puławach, al. Partyzantów 57 (załącznik nr 1),
- 2) karta katalogowa lub inny dokument zawierający opis oferowanych produktów,
- 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, lub inny dokument, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy (CEDIG, KRS).

## **8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:**

Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:

- w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
- faksem (81 889 3350, 81 886 2595),
- pocztą, przesyłką kurierską,
- osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.

Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przysyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

## **9. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:**

Anna Olejarczyk – [anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl](mailto:anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl), [przetargi@piwet.pulawy.pl](mailto:przetargi@piwet.pulawy.pl)  
tel. 81 889 3228

## **10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Ofertę należy przesłać faksem na nr faksu wskazany w zaproszeniu do złożenia oferty lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany powyżej. **Ofertę należy złożyć do dnia 21.12.2018 r. do godziny 10:00.**