



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Wasze pismo z dnia: Znak:

Nasz znak:
DZ-2501/180/18/2

Data:
2018.07.05

WYJAŚNIENIA NR 2

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że ze strony Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE 1:

Wyszczególniony w zaproszeniu rodzaj akumulatorów opisany jako „Baterie SWL2500FR 90Ah 12V – 33 szt.” to model już od kilku lat nieprodukowany (5-6 lat), czy w związku z powyższym dopuszczacie Państwo zastosowanie jego bezpośredniego odpowiednika oznaczonego przez producenta jako model SWL2500T?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie akumulatorów - model SWL2500T.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych akumulatorów równoważnych.

Nowy termin składania ofert:

09.07.2018 r., do godz. 08:00

