



# PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy  
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe  
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

**DYREKTOR**  
**dr hab. Krzysztof Niemczuk**  
**profesor nadzwyczajny**

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

DZ-2501/220/18

Data:

2018.08.29

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na wykonanie **projektu modernizacji układu wentylacji centrali wentylacyjnej w laboratorium PIWet-PIB.**

1. Celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie projektu modernizacji układu wentylacji centrali wentylacyjnej CK-06.
2. Opis ogólny: Układ wentylacyjny CK-06 obsługuje pomieszczenia laboratoryjne na I piętrze-skrzydło lewe w budynku wielokondygnacyjnym NLB-24 pomieszczenia laboratoryjne. Przewody wentylacyjne schodzą w dół w dwóch szachtach do przestrzeni międzystropowej na I piętrze. Przewody magistralne, końcowe oraz podłączenia do nawiewników poprowadzone zostały w przestrzeni nad sufitem podwieszonym w laboratorium. Instalacja wywiewna została wyposażona w zdublowany wentylator wywiewny, który pełni funkcje wentylatora zapasowego. W razie awarii wentylatora podstawowego jego funkcje przejmie wentylator rezerwowy, który utrzyma przepływ powietrza i układ ciśnień. W układzie panuje podciśnienie 5 Pa.
3. Zakres prac: Należy zaprojektować do pomieszczeń 1-059, 1-032, 1-60 na kanałach wyciągowych filtry HEPA H14, gdzie są łącznie 4 kanały wyciągowe.  
Filtry Hepa zainstalować w miejscach obecnie funkcjonujących kratki nawiewu i wywiewu. Filtry powinny być wyposażone w porty do walidacji skuteczności i integralności filtrów.  
W pozostałych pomieszczeniach laboratoryjnych obsługiwanych przez centralę CK-06 powinien być zachowany obecny przepływ powietrza i układ ciśnień. Na kanałach nawiewnych i wywiewnych w/w pomieszczeń należy zaprojektować szczelne kłapy odcinające uruchamiane automatycznie lub ręcznie z potwierdzeniem zamknięcia w celu wykonania dekontaminacji tych pomieszczeń.  
Filtry Hepa wyposażyć w urządzenia pomiarowe sygnalizujące zabrudzenie filtra.  
System kontroli filtrów powinien być dostępny z pomieszczenia obecnie funkcjonującego systemu BMS  
W w/w pomieszczeniach będą prowadzone badania z toksyną botulinową (<https://emergency.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp>)
4. Osoba wykonująca projekt musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.
5. Przed złożeniem oferty wskazana wizyta w Instytucie i zapoznanie się z układem wentylacyjnym.

### Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zgodnie z obowiązującym w Instytucie Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki (art. 4 pkt 3 lit e i pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych).

al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. +48 81 889 32 65  
faks +48 81 887 71 00  
sekretariat@piwet.pulawy.pl



OIE Reference Laboratory for  
Classical swine fever,  
Enzootic bovine leucosis,  
Porcine reproductive and respiratory syndrome

**Zamawiający:**

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel.: (81) 889 31 00, fax.: (81) 889 33 50.

**Warunki i zasady realizacji zamówienia:**

Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz ofercie Wykonawcy.

**I. Opis przygotowania oferty/Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę netto/brutto za osobę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy).
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie cen ofert w innych walutach.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.

**II. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:**

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1).
- 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, lub inny dokument, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy,

**III. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:**

1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
  - w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
  - faksem na nr (81) 889 3350,
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przysyłał informacje, zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

**IV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**

mgr Krzysztof Wólczyński – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: [przetargi@piwet.pulawy.pl](mailto:przetargi@piwet.pulawy.pl),  
[krzysztof.wolczynski@piwet.pulawy.pl](mailto:krzysztof.wolczynski@piwet.pulawy.pl)

**Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
- dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
- odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania;
- w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Wykonawca posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  
- \_\_\_\_\_
- \* *Wyjaśnienie:* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania.
- \*\* *Wyjaśnienie:* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

**Termin i forma składania ofert:**

**Termin składania ofert: do dnia 07.09.2018 r., godz. 13.00**

Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [przetargi@piwet.pulawy.pl](mailto:przetargi@piwet.pulawy.pl), [Krzysztof.wolczynski@piwet.pulawy.pl](mailto:Krzysztof.wolczynski@piwet.pulawy.pl)