



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania na dostawę, montaż
i uruchomienie osuszacza adsorpcyjnego,
znak spraw: DZ-2501/61/19*

Wasze pismo z dnia: **Znak:**

Nasz znak:
DZ-2501/16/19/2

Data:
2019/03/15

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej ich treść i odpowiedzi:

Pytanie 1

„Czy w punkcie 3, podpunkt 3.6 opisu przedmiotu zamówienia zdanie „ma być wyposażony w czujnik temperatury ciśnieniowego punktu rosy” oznacza, że osuszacz ma być wyposażony w sterownik od punktu rosy?”

Odpowiedź: Osuszacz ma być wyposażony w sterownik od punktu rosy.

Ponadto wprowadzono zmianę do opisu przedmiotu zamówienia w ppkt 3.5 zamiast „przepływ Qn-3,9m³/h” jest „przepływ Qn- **3,9m³/min.**”