



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
na zakup i montaż klimatyzatorów
znak sprawy Dz-2501/188/19*

Wasze pismo z dnia: Znak:

Nasz znak:

DZ-2501/188/19/2

Data:

2019.09.23

WYJAŚNIENIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że ze strony Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE NR 1:

Jakiego typu są to pomieszczenia? Jaki jest przewidywany czas pracy klimatyzatorów w roku?
(pomieszczenia 0-045 i 0-047)

ODPOWIEDŹ:

Klimatyzatory będą montowane w pomieszczeniach z chłodziarkami i zamrażarkami.
Najprawdopodobniej klimatyzatory będą pracowały w trybie pracy ciągłej (bez przerw).

PYTANIE NR 2:

Gdzie umieszczone są/będą skraplacze urządzeń? Jaki jest do nich dostęp?

ODPOWIEDŹ:

Skraplacze będą na piętrze technicznym, które jest zadaszone.