



# PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

**DYREKTOR**  
**Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk**

*Uczestnicy postępowania na dostawę, montaż  
i wymianę sterownika w szafie centrali  
wentylacyjnej nr 12 MFB*

**Wasze pismo z dnia:**    **Znak:**

**Nasz znak:**  
DZ-2501/68/20/4

**Data:**  
2020-09-09

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o unieważnieniu postępowania nr DZ-2501/68/20 o udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i wymianę sterownika w szafie centrali wentylacyjnej nr 12 MFB. Postępowanie zostaje unieważnione ze względu na istotny błąd w przygotowanym opisie przedmiotu zamówienia.

W szczegółowym opisie zamówienia Zamawiający nie zawarł informacji dotyczącej konieczności podłączenia sterownika z funkcjonującym w PIWte-PIB systemem BMS. Jednocześnie w trakcie prowadzenia niniejszego postępowania w odrębnym postępowaniu prowadzone były działania mające na celu wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na uaktualnieniu posiadanego systemu BMS. Powyższe oraz brak wymogu przeprowadzenia wizji lokalnej posiadanych elementów infrastruktury technicznej przed złożeniem oferty mogły wprowadzić w błąd wykonawców do złożenia prawidłowej oferty.

Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy).

**DYREKTOR**

*prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk*