PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR
Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk

Uczestnicy postępowania na dostawę filtra HEPA i boksu do filtra,
znak sprawy DZ-2501/188/20

Wasze pismo z dnia:	**Znak:**	**Nasz znak:**	**Data:**
		DZ-2501/188/20/2	2020/08/19

Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty - nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej ich treść i odpowiedzi:

Pytanie 1.

Pytanie odnośnie odporności temperaturowej pozycji w zapytaniu:

1)filtr HEPA H13 SOFILAIR HT230 SFR230-ER-3500-H13 610x610x292 (producent Camfil) – 1 szt. - odporność temp. 230 stopni Celsjusza

2)boks do filtra HEPA art. nr.510001 FKB/D-11 (producent Camfil) – 1 szt. - odporność temp. 110 stopni Celsjusza

Proszę o sprawdzenie parametrów dot. odporności na temperaturę, by nie doszło do zapalenia się filtra bądź obudowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry – wymagania nie zostają zmienione.

Zamawiający informuje, że termin do złożenia ofert zostaje przesunięty na dzień 20.08.2020 r., na godzinę 12:00.

al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
http://www.piwet.pulawy.pl

General European OMCL Network

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever