



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę klimatyzatorów
Znak sprawy: DG-2501/20823/1551/10*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/20823/1694/10

2010/11/17

WYJAŚNIENIA NR 2

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na wykonanie klimatyzacji w 5 pomieszczeniach laboratoryjnych.

Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :

1. Jaka jest moc chłodnicza dla urządzenia dodatkowego (dodanego modyfikacja z dn. 16.11.2010 r.) oraz czy klimatyzator ten ma posiadać funkcje pracy całorocznej? **Odpowiedź:**
 - obliczone zapotrzebowanie na chłód dla pomieszczenia 0-255: $Q = 9300$ W dobrany klimatyzator przysufitowy Fujitsu: ABYA36LB/AOYA36LB
 - jednostka zewnętrzna AOYA36LB zgodnie z rys nr 10 jest usytuowana na ogrzewanym piętrze technicznym więc nie musi posiadać funkcji pracy całorocznej.