

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dla klimatyzatorów:

- Klimatyzatory typu Split z technologią inwerterowi o wydajności chłodniczej zgodnej z projektem
- Klimatyzatory o współczynniku efektywności energetycznej w trybie chłodzenia EER >3,2
- Czynniki chłodnicze R410A
- Wymagane jest minimum 4 prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej w trybie cichym max 30db (A)
- Gwarancja min 2 lata z opcją możliwości przedłużenia gwarancji na klimatyzatory do 5 lat
- W trakcie okresu gwarancyjnego wykonywanie corocznie dwóch przeglądów gwarancyjnych bezpłatnie
- Zastosowane systemy filtracji powietrza i ochrony antybakteryjnej zgodne z w/w projektem
- Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez wykwalifikowany serwis z autoryzacją producenta

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia:

- projekt budowlany wykonawczy: „*Klimatyzacja miejscowa pomieszczeń laboratoryjnych*”