



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na rozbudowę i remont hotelu
Znak sprawy: DG-2501/7544/795/10*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/7544/1002/10

2010/05/25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (nr 7)

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi rolet (kurtyn) okiennych p. poż. ostatecznie informuje, że należy zastosować kurtynę E 120. Wcześniejsze wyjaśnienia tej kwestii w pismach: DG-2501/7544/967/10 (pkt 3) i DG-2501/7544/981/10 (pkt 1 – dotyczący uzupełnień), prosimy traktować jako nieważne.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faxem na nr 081/889 33 50.